



Tervezett betonalap-földelő  $\varnothing 10$  mm köracél  
vagy acélszalag 25x5 mm St/tZn



Tervezett földelőrúd  $\varnothing 20$  mm 2m saválló vagy tűzhorganyzott acél

Ereszcsatorna-kapocs

1

Tervezett felfogócsucs  $\varnothing 16/10$  101 VL 2000

Tervező	Építető	Dátum
AN & PE BT 5400 Mezőtúr Szeged u. 5	Kisújszállás Város Önkormányzat	2018. 04.02
Feladó tervező	Építés helye	Építés dátuma
Rákosy Péter vill. mérnök Vn-T-16.0732	Kisújszállás Téglaútr u. 10. Főzőlányha villámvédelmi terve	V-01