

Jelmagyarázat: lásd Konyha földszinti alaprajzon
és a VK jelű elosztó terven - együtt érvényesek

Betápkábelek a tetőre telepített DAIKIN és ROSENBERG kültéri hűtőgépekhez

Az Légtechnikai gépház ajtónyílás minimális szélessége gép beszállítás miatt 1400mm





Jelmagyarázat:

- -RKSM 36x100 Vill. ac. kábelcsatorna
- -egysarká kapcsoló
- -Villamos kábel ill. kábel nyomvonal, vill. kábel
- Villamos érintésvédelmi kábel Mkh 1x6mm2 EPH
- -1X58W-os védett kiv. fénycsöves lámpatest kábeltálcára szerelve mennyezet alatt
- -Villamos elosztó
- -földelt dugaljzat (v IP44)





Tételszámok
Tetőtéri gépház befúvás
200-286
Tetőtéri gépház elszívás
300-355

Megjegyzés:
-ez a terv együtt érvényes V1, V2, V4 jelű tervekkel
- A tetőre elhelyezett kültéri gépek elhelyezése, alapozása építész, statikai terv szerint
- Villámhárító rendszer külön villamos terv szerint engedélyes villamos tervező által készítve szükséges.

Tervező: KLÍMAÉP ÉPÜLETGÉPÉSZ BT. H–1033 Bp, Vöröskereszt utca 14. X/54 Tel. (36–1) 388–3157				Építtető: Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás Szabadság tér 1. sz.	
Munkaszám: KE1708563	Munka tárgya: KISÚJSZÁLLÁS SZOCIÁLIS OTTHON 300–350 adagos főzőkonyha létesítése Kisújszálás Téglagyár utca 10				Méretarány: 1:50
Rajzméret: A1 File:	Rajz tárgya: *Villamos energiaellátás kiviteli terv Tetőtér légtechnikai gépház alaprajz*				Tervfázis: KIVITELI TERV
Dátum: 2017.12.hó	Ügyvezető: Bertalan Ferenc	Villamos terv.: Bertalan Ferenc MK–V–Tell 01–2060	Egyeztette: Pattantyús–Á I.né	Szerkesztő: Bertalan Ferenc	Rajzszám: V2M3