
VITODENS 200-W
kazánok égéstermék
Gépház
Légkezelő
Kezelési oldal
Beszabályozandó
légmennyiség
V=2975 m3/h
Beszabályozandó
légmennyiség
V=11900 m3/h
Beszabályozandó
légmennyiség
V=5950 m
Beszabályozandó
légmennyiség
V=2975 m3/h
Az Légtechnikai gépház
ajtónyílás minimális
szélessége gép beszállítás
miatt 1400mm
talpszelemen
15/15
szárnyfal
15/15
szárnyfal
15/15
szárnyfal