



SZEKRÉNY JAVASOLT TÍPUSA:


BELSŐ ELRENDEZÉS



FEDLAP TERV



FELÍRATI TÁBLÁK: 1. INVERTER 1.
2. INVERTER 2.
3. INVERTER 3.
"VIGYÁZAT, KÉTOLDALI
BETÁPLÁLÁSI"



Jel	B	KLE	IN1	IN2	IN3		
Magnevezés	Betáp pincode	Megelő kímno Eloztobbo	Inverter	Inverter	Inverter		
Biztosító	IC60N3P/50A	IC60N3P/40A	160N3P/32A °C°	160N3P/25A °C°	160N3P/20A °C°		
Kapcsoló			K30-C003AP	K30-C003AP	K30-C003AP		
Magnekapcsoló							
Hőkioldó							
Vezeték típus	NYM(MBCu)	NYM(MBCu)	NYM(MBCu)	NYM(MBCu)	NYM(MBCu)		
Kerestlm (mm ²)	5X16	5X6	5X10	5X10	5X6		
TeljesítménykW			15kW	12,5kW	10kW		
Egyéb							

FESZÜLTISÉG: 3+N 400./230V 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S-C (NULLÁZÁS) MSZ HD 60364-4-41

Terv fajdja: Engedélyes-pályázati terv		Megrendelő: Kisújszállás Város ÖNKORMÁNYZATA 5310 Kisújszállás, Szabadság Tér 1 .				Tervező:	Egervári László	Rajzszám: VN-6
Módosítás	Dátum	Létesítmény TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keret megnevezése: " Városháza energetikai megújulása"				Kamara eng. szám:	V-16-0222	Lapszám:
		Létesítmény helye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. (Hrsz.: 1.)				Munkaszám:	11/2015	Lépték:
		Tervlap megnevezése: ÚJ TETŐTÉRI ELOSZTÓ TERVE				Dátum:	2017.12. hó	1:10

EGERVÁRI ÉS TÁRSAI
Tervező, kivitelező és Szolgáltató Bt
5000 Szolnok, Tanács u. 1.
Tel:(36) 56-515-001;
Fax/üzörgz (36) 56-515-002