

bontandó villámvédelmi vezeték

új villámvédelmi vezeték

új levezető vezeték vizsgáló összekötővel, új villámvédelmi földelővel, védőburkolattal

6mm² szolár vezeték

Egyenármú tűzvédelmi mágneskapcsoló távkioldással padlástérben elhelyezve

10mm² MHK zöld/sárga EPH vezeték NA15 MÜII. védőcsőbe húzva napelemek fém tartószekezetének bekötésére

NYM(MBCu)2X25mm TŰZVÉDELMI KAPCSOLÓ MŰKÖDTETŐ VEZETÉK

A SOLAR VEZETÉKEKET A PADLÁSTÉRBE A CSERÉP ALATT KELL BEVEZETNI!

FIGYELEM: A NAPELEMEK TARTÓSZERKEZETÉNEK VILLÁMVÉDELMI REMDSZERBE VALÓ BEKÖTÉSE TILOS!

Tervmódosítás:	Eredeti tervjel:	Módosítás tervjele:	Dátum:	Aláírás

EZEN TERV AZ EGERVÁRI ÉS TÁRSA BT SZELLEMI TERMÉKE, SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!

E&T BT EGERVÁRI ÉS TÁRSA Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt
5000 Szolnok, Tanács u. 1. Tel:(36) 56-515-001; Fax/üzrögz:(36) 56-515-002

Tervező: Egerváry László V-1/16-0222	Megrendelő: KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1
Vezető tervező: Egerváry László V-1/16-0222	Megnevezés: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keret "Városháza energetikai megújulása"
File-név:	A létesítmény helye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. (Hrsz.: 1.)
Dátum: 2017.12. hó / Munkaszám: 11/2016	A tervlap megnevezése: NAPELEMEK ELHELYEZÉSE TETŐALAPRAJZ
Lépték: 1:100 / Rajzszám: VN-1	