



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL

2015. DECEMBER 10.

Ügyiratszám: JN-07D/EH/02178-3/2015.

Ügyintéző: Csák Adrienn

Telefon: 56/795-675

Tárgy: Feljegyzés kivonata

EMLÉKEZTETŐ

Helyszíni szemle időpontja: 2015. október 28.

Műemlék-felügyelő: Sisa Béla

Tárgy: Kisújszállás Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés

A felvétel helyszíne, időpontja: Szolnok, Kossuth tér 1., II. emelet, 201. iroda, 2015. november 19.

A helyszíni egyeztetésen készített, JN-07D/EH/02178-2/2015. számon iktatott feljegyzés a következőket tartalmazza:

A napelemek a belső udvar déli lejtésű tetősíkján helyezhetők el. A közterület felőli déli fekvésű tetősíkon nem. Statikai szakvélemény/nyilatkozat szükséges arról, hogy az elhelyezendő napelemek plusz terhét a tetőszerkezet megerősítéssel/megerősítés nélkül viseli.

A pincében a falszáritás injektálásos technológiával megoldható. A helyiségek a beavatkozást követően sem lesznek légszárak; erre való tekintettel kell a helyiségek rendeltetését megválasztani. A belső vakolatot le kell verni, később festhetők, meszelhetők.

A tervező figyelmét fel kell hívni, hogy utólagos falszigetelési munkák esetén a tervdokumentáció részét képezi a faldiagnosztikai szakvélemény. (A készítése előtt a mintavételhez örökségvédelmi engedély szükséges.)

A földem hőszigetelését úgy kell megoldani, hogy az eredeti padlásburkoló téglák az eredeti helyükön maradjanak. A padlás járhatóságát a hőszigetelést követően is biztosítani kell.

A pinceablakok cseréjénél az eredeti fém rácsozatot meg kell tartani, az ablakokat mögé kell elhelyezni.

Az épület ablakainak belső szárnyai jó állapotúak, megtartandók. A külső szárnyak javítandók, szükség esetén cserélendők. A hőszigetelő üvegezést a külső szárnyakban kell elhelyezni. A tervezés folyamán szükséges a tervező, az asztalos és a műemlék-felügyelő közös egyeztetése.

Az előző felújításnál a lábazat és a járda csatlakozását nem oldották meg megfelelően, felázás tapasztalható. A csapadékvíz elvezetése sem megoldott. Javasolt ezen hibák korrigálása annak érdekében, hogy a tervezett munkák által elért eredmények hosszabb távon megmaradjanak.

Ügyintéző

Ügyintéző

Örökségvédelmi Osztály