



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: JN-07/EPO/00943/2016.

FELJEGYZÉS

A helyszíni egyeztetés időpontja: 2016. április 6.

Tárgy: a kisújszállási Városháza energetikai korszerűsítése

A felvétel helyszíne: Szolnok, Kossuth tér 1., II. emelet, 201. iroda; 2016. április 14.

Ügyintézők: Csák Adrienn és Sisa Béla műemlék-felügyelők

Résztvevők: Szikra Zoltán és Deák Gabriella (Babilon Istar Kft.) tervezők

A Városháza épület energetikai korszerűsítésére szeretnének pályázni.

Az épület homlokzata a műemléki értékek védelmére tekintettel **nem** burkolható be hőszigetelő anyaggal. A padlásfödém felülről hőszigetelhető. A meglévő burkolat tetejére helyezhető el a hőszigetelés, és a megközelítést igénylő helyekre járható szerkezetet (fapallók) lehet beépíteni.

A napelemek a belső udvar felé lejtő tetőfelületekre helyezhetők el. A tetőszerkezet teherbírását statikus szakembernek kell igazolnia.

Az épület ablakainak külső szárnyai cserélhetőek, hőszigetelő üvegezéssel elláthatóak. A belső szárnyaknál a javítást kell előnyben részesíteni. A külső oldali pinceablakokat rácsként lehet használni, a fémszerkezet felújítást igényel. A belső oldalon a meglévő, rossz állapotú ablakok faanyagú, hőszigetelő üvegezésű ablakokra cserélhetőek.

Az épület falazatának alsó szakasza nedves. Javasolt faldiagnosztikai vizsgálat készíttetése, és a javasoltak szerinti falszáritás és utólagos falszigetelés készítése. A csapadékvizet az épületről el kell vezetni.

Az építési engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell az épület építéstörténeti tudományos dokumentációját.

Ügyintéző

Ügyintéző