

Megrendelő:	Fővállalkozó:	Megnevezés:	Projekt:	oldalszám
Kisújszállás Önkormányzat	Gépész Mérnöki Kft.	KÍSÉRŐGÁZ ÉS NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA KISÚJSZÁLLÁSON	MM-1605	1/3

Kisújszállási Önkormányzat

Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson

Villamos nyomvonal létesítése

Anyag és Munka kiírás

0	2016.12.01.	Kiviteli terv	Póka P.	Besenyei Cs.	Nagy F.
Rev	Dátum	Módosítás	Készítette	Ellenőrizte	Jóváhagyta

Készítette:	Dok projekt-azonosító: KUM-PR-V01-012 Dok tervezői-azonosító:	Dátum:	Revízió:
Profigram Kft.		2016.12.01.	0

Megrendelő:	Fővállalkozó:	Megnevezés:	Projekt:	oldalszám
Kisújszállás Önkormányzat	Gépész Mérnöki Kft.	KÍSÉRŐGÁZ ÉS NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA KISÚJSZÁLLÁSON	MM-1605	2/3

Tartalomjegyzék

1 ANYAG MUNKA KIÍRÁS

3

Készítette:	Dok projekt-azonosító: KUM-PR-V01-012 Dok tervezői-azonosító:	Dátum:	Revízió:
Profigram Kft.		2016.12.01.	0

Megrendelő:	Fővállalkozó:	Megnevezés:	Projekt:	oldalszám
Kisújszállás Önkormányzat	Gépész Mérnöki Kft.	KÍSÉRŐGÁZ ÉS NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA KISÚJSZÁLLÁSON	MM-1605	3/3

1 ANYAG, MUNKA KIIRÁS

1.1 Műanyag kábelvédőcsövek járdák, térburkolatok alatt, közművek keresztezésénél, kábelárokban elhelyezve, KPE $\phi 110$ mm-es átmérővel

Mennyiség: 70 m

A.:

Sz.:

1.2 Nyomvonal építése fém védőcsőből a bölcsőde falán.

Mennyiség: 30 m

A.:

Sz.:

1.3 Kábelárok ásás 0.8x0.8 m keresztmetszettel, földvisszatöltéssel, tömörítéssel

Mennyiség: 550 m

A.:

Sz.:

1.4 Homokágy elkészítése kábelárokban, 20 cm vastagságban, kábelek lefektetésekor elkészítve

Mennyiség: 550 m

A.:

Sz.:

1.5 Kábel jelzőszalag elhelyezése a kábelárokban, terepszint alatt 0.4 m mélységben

Mennyiség: 550 m

A.:

Sz.:

1.6 Talpas kivitelű fényvetőtartó oszlop és fényvetőtartó kar

Mennyiség: ACO-800F Fényvetőtartó oszlop, 8m magas

1db

ACK-120F Fényvetőtartó kar

1db

A.:

Sz.:

1.7 Fényvetőtartó oszlop beton alaptest öntése és vasalása

Mennyiség: 1db

A.:

Sz.:

1.8 Kültéri reflektor, EATON Galaxy Major, GAM250S, oszlopra szerelve.

Mennyiség: 2db

A.:

Sz.:

Készítette:	Dok projekt-azonosító: KUM-PR-V01-012	Dátum:	Revízió:
Profigram Kft.	Dok tervezői-azonosító:	2016.12.01.	0